



222312341061

单位登记号：510603002524

项目编号：SCZHJCJSYXGS14556

四川中衡检测技术有限公司

监测报告

报告编号：ZHJC[环] 2026020229 号

项目名称：四川美大康华康药业有限公司 2026 年 2 月环境监测

委托单位：四川美大康华康药业有限公司

监测类别：委托监测

报告日期：2026 年 02 月 26 日



声 明

- 1、报告封面处无本公司检验检测专用章无效，报告无骑缝章无效；报告内容需齐全、清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效。
- 2、委托方如对本报告有异议，须在样品有效期内，最长不超过十五日内向本公司提出，逾期不予受理。无法复检的样品，不受理申诉。
- 3、报告监测结果只代表检测时污染物排放状况。
- 4、由委托方自行采集的样品，本公司仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，不对样品采样、包装、运输、保存过程所产生的影响、偏差负责，对检测结果可不作评价，若需评价，报告中所附限值标准均由委托方提供，仅供参考。
- 5、在使用本报告时，应注意报告内容的整体性，不得片面截取使用；未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 6、未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告。
- 7、封面处无 CMA 标识的报告，仅供委托方作为科研、教学或内部质量控制之用，不具有社会证明作用。
- 8、若未特别说明，报告中所示实验室检测项目检测场所均为德阳实验室。
- 9、本报告的解释权归本公司所有，本公司未授权任何第三方解释。

公司通讯资料：

名 称：四川中衡检测技术有限公司

德阳实验室地址：德阳市旌阳区金沙江西路 702 号

成都实验室地址：成都市双流区西南航空港经济开发区物联三路 588 号

网 站：<http://www.sczhjc.com>

咨询电话：028-81277808

投诉电话：028-81277838



1、监测内容

受四川美大康华康药业有限公司委托,按其监测要求,四川中衡检测技术有限公司于 2026 年 02 月 11 日该公司废水、有组织排放废气进行现场采样监测(采样地址:绵竹市江苏工业园区),并于 2026 年 02 月 12 日进行实验室分析。

2、监测项目

废水监测项目:总氮、总磷。

有组织排放废气监测项目:氮氧化物、VOCs(以非甲烷总烃计)。

3、监测方法及方法来源

本次监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器见表 3-1~3-2。

表 3-1 废水监测方法、方法来源、使用仪器

项目	监测方法	方法来源	使用仪器及编号	检出限
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	HJ636-2012	ZHJC-W451 TU-1901 双光束紫外可见分光光度计	0.05mg/L
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	GB11893-1989	ZHJC-W1164 723 可见分光光度计	0.01mg/L

表 3-2 有组织排放废气监测方法、方法来源、使用仪器

项目	监测方法	方法来源	使用仪器及编号	检出限
氮氧化物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法	GB/T16157-1996	ZHJC-W1346 GH-60E 型自动烟尘烟气测试仪	3mg/m ³
	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法	HJ693-2014		
VOCs(以非甲烷总烃计)	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法	GB/T16157-1996	ZHJC-W1346 GH-60E 型自动烟尘烟气测试仪 ZHJC-W004 GC9790II 气相色谱仪	0.07mg/m ³
	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	HJ38-2017		

4、监测结果评价标准

评价标准见表 4-1。

表 4-1 监测结果评价标准表

监测类别	监测点位	执行标准	备注
有组织排放废气	DA002、DA003	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014,表 3,燃气锅炉	氮氧化物
	DA001、DA004、DA005	《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017,表 3,医药制造	VOCs(以非甲烷总烃计)

5、监测结果及评价

废水监测结果见表 5-1,有组织排放废气监测结果见表 5-2~5-6,有组织排放废气参数监测结果见表 5-7。

表 5-1 废水监测结果表 单位: mg/L

项目	点位	采样日期: 02 月 11 日		
		废水排口 DW001		
		第一次	第二次	第三次
总氮		0.65	0.71	0.52
总磷		0.15	0.16	0.18

表 5-2 有组织排放废气监测结果表

项目	点位	采样日期: 02 月 11 日					标准 限值	结果 评价
		1#锅炉排气口 DA002 排气筒高度 12m, 测孔距地面高度 7m						
		第一次	第二次	第三次	第四次	均值		
氮氧化物	标干流量 (m³/h)	2990	3012	3113	3051	/	-	-
	含氧量 (%)	3.2	3.2	3.1	3.2	3.2	-	-
	实测浓度 (mg/m³)	24	26	26	26	26	-	-
	排放浓度 (mg/m³)	24	26	26	26	26	150	达标
	排放速率 (kg/h)	0.0718	0.0783	0.0809	0.0793	0.0776	-	-

结论: 本次有组织排放废气监测结果符合《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014 表 3 中燃气锅炉标准限值。

表 5-3 有组织排放废气监测结果表

项目	点位	采样日期: 02 月 11 日					标准 限值	结果 评价
		2#锅炉排气口 DA003 排气筒高度 12m, 测孔距地面高度 7m						
		第一次	第二次	第三次	第四次	均值		
氮氧化物	标干流量 (m³/h)	3197	3198	3104	3140	/	-	-
	含氧量 (%)	3.5	3.7	3.1	2.8	3.3	-	-
	实测浓度 (mg/m³)	24	24	23	20	23	-	-
	排放浓度 (mg/m³)	24	25	22	19	22	150	达标
	排放速率 (kg/h)	0.0767	0.0768	0.0714	0.0628	0.0719	-	-

结论: 本次有组织排放废气监测结果符合《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014 表 3 中燃气锅炉标准限值。

表 5-4 有组织排放废气监测结果表

项目	点位	采样日期: 02 月 11 日					标准 限值	结果 评价
		新药研发基地合成区有机废气排口 DA001 排气筒高度 20m, 测孔距地面高度 18.5m						
		第一次	第二次	第三次	第四次	均值		
VOCs (以非甲烷总烃计)	标干流量 (m³/h)	19339	19790	19685	20128	/	-	-
	排放浓度 (mg/m³)	1.01	1.07	1.03	1.07	1.04	60	达标
	排放速率 (kg/h)	0.0195	0.0212	0.0203	0.0215	0.0206	6.8	达标



结论：本次有组织排放废气监测结果均符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表3中
医药制造最高允许排放浓度和最高允许排放速率标准限值。

表 5-5 有组织排放废气监测结果表

项目	点位	采样日期：02月11日					标准 限值	结果 评价
		中试废水处理站废气排口 DA004 排气筒高度 15m，测孔距地面高度 4m						
		第一次	第二次	第三次	第四次	均值		
VOCs (以非甲 烷总烃计)	标干流量 (m ³ /h)	1229	1215	1207	1217	/	-	-
	排放浓度 (mg/m ³)	1.66	1.66	1.54	1.51	1.59	60	达标
	排放速率 (kg/h)	2.04×10 ⁻³	2.02×10 ⁻³	1.86×10 ⁻³	1.84×10 ⁻³	1.94×10 ⁻³	3.4	达标

结论：本次有组织排放废气监测结果均符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表3中
医药制造最高允许排放浓度和最高允许排放速率标准限值。

表 5-6 有组织排放废气监测结果表

项目	点位	采样日期：02月11日					标准 限值	结果 评价
		新药研发基地净化区废气排口 DA005 排气筒高度 20m，测孔距地面高度 18.5m						
		第一次	第二次	第三次	第四次	均值		
VOCs (以非甲 烷总烃计)	标干流量 (m ³ /h)	20566	21319	21179	20921	/	-	-
	排放浓度 (mg/m ³)	1.73	1.71	1.71	1.61	1.69	60	达标
	排放速率 (kg/h)	0.0356	0.0365	0.0362	0.0337	0.0355	6.8	达标

结论：本次有组织排放废气监测结果均符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表3中
医药制造最高允许排放浓度和最高允许排放速率标准限值。


备注：“-”表示：所使用的标准对该项目无限值要求。

表 5-7 有组织排放废气参数监测结果表

采样日期	采样点位	监测项目	监测结果			
			第一次	第二次	第三次	第四次
02月11日	1#锅炉排气口 DA002	截面积 (m ²)	0.1963	0.1963	0.1963	0.1963
		烟气流量 (m ³ /h)	4466	4516	4650	4565
		烟气温度 (°C)	91.8	93.2	91.8	92.5
		大气压 (kPa)	96.23	96.23	96.23	96.23
		含湿量 (%)	5.8	5.8	5.8	5.8
		平均流速 (m/s)	6.32	6.39	6.58	6.46
02月11日	2#锅炉排气口 DA003	截面积 (m ²)	0.1963	0.1963	0.1963	0.1963
		烟气流量 (m ³ /h)	4749	4763	4650	4692
		烟气温度 (°C)	89.5	90.3	92.5	91.6
		大气压 (kPa)	96.23	96.23	96.23	96.23
		含湿量 (%)	5.9	5.9	5.9	5.9
		平均流速 (m/s)	6.72	6.74	6.58	6.64

02 月 11 日	新药研发基地合成区有机废气排口 DA001	截面积 (m ²)	1.1310	1.1310	1.1310	1.1310
		烟气流量 (m ³ /h)	22353	22882	22760	23290
		烟气温度 (°C)	16.5	16.6	16.6	16.8
		大气压 (kPa)	96.23	96.23	96.23	96.23
		含湿量 (%)	3.4	3.4	3.4	3.4
		平均流速 (m/s)	5.49	5.62	5.59	5.72
02 月 11 日	中试废水处理站废气排口 DA004	截面积 (m ²)	0.0491	0.0491	0.0491	0.0491
		烟气流量 (m ³ /h)	1409	1395	1386	1400
		烟气温度 (°C)	15.2	15.5	15.7	16.1
		大气压 (kPa)	96.23	96.23	96.23	96.23
		含湿量 (%)	3.0	3.0	3.0	3.0
		平均流速 (m/s)	7.97	7.89	7.84	7.92
02 月 11 日	新药研发基地净化区废气排口 DA005	截面积 (m ²)	0.7088	0.7088	0.7088	0.7088
		烟气流量 (m ³ /h)	23705	24598	24445	24164
		烟气温度 (°C)	16.2	16.5	16.6	16.8
		大气压 (kPa)	96.23	96.23	96.23	96.23
		含湿量 (%)	3.2	3.2	3.2	3.2
		平均流速 (m/s)	9.29	9.64	9.58	9.47

监测点示意图:



★ 废水监测点 ⊙ 有组织排放废气监测点

(以下空白)



报告编制: 杨玲

报告审核: 樊萍

报告签发: 周文蓉

签发日期: 2026.2.26